ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ - ΕΠΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΟΜΗ ΑΝΟΔΙΑΝΚΛΟΔΩΙΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΕΠΕΤΡΟΦΗΣ
	ΤΟΜΗ ΑΝΟΔΙΑΝΚΛΟΔΩΙΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ
	ΤΟΜΗ ΑΝΟΔΙΑΝΚΛΟΔΩΙΚΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
ΑΕΡΑΓ.ΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ [250x400 / Ø200]	
ΑΕΡΑΓ.ΟΓΟΣ ΕΠΕΤΡΟΦΗΣ [250x400 / Ø200]	
ΑΕΡΑΓ.ΟΓΟΣ ΕΠΕΤΡΟΦΗΣ (VAM) [250x400 / Ø200]	
ΑΕΡΑΓ.ΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ [250x400 / Ø200]	
ΑΕΡΑΓ.ΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΝΟΠΟΥ [250x400 / Ø200]	
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝ13180 [Ø200]
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝ13180 [Ø200]
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕΤΡΟΦΗΣ (VAM) ΚΑΤΑ ΕΝ13180 [Ø200]
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝ13180 [Ø200]
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΝΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝ13180 [Ø200]
	ΛΑΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ [Ø200]
	ΛΑΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ DAMPER [Ø200]
	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ)
VD	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ (ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ)
t/t	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (Ε: ΕΠΑΝΩ, Κ: ΚΑΤΩ)
[R200 0,01m]	ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
	ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΟΦΗΣ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
	ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
	ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΕΤΡΟΦΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
	ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΕΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΞΟΒΑΒΙΔΑΣ
	ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟ (ΤΟΙΧΟΥ)
	ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΕΤΡΟΦΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟ (ΤΟΙΧΟΥ)
	ΔΙΚΕΝΟ ΦΥΓΡΑΣ ΓΙΑ ΡΟΥΦ ΑΕΡΑ
	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΗΚΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΒΡΟΧΗΣ
	ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΒΡΟΧΗΣ
	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ (VAM) ΑΠΟΔΟΣΗ: 70%+ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 64% ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ: 1.000m³/h ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ: 200Pa ΑΠΟΡΡΙΨΗ: 1.000m³/h (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ : 11.2mm[Y] ΑΠΟΡΡΙΨΗ: 1.000m³/h (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ : 11.2mm[Y] ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ : 380mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : GREE FHBD-D10-46EA
	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ (VAM) ΑΠΟΔΟΣΗ: 70%+ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 64% ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ: 1.500m³/h ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ: 200Pa ΑΠΟΡΡΙΨΗ: 1.500m³/h (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ : 15.3mm[Y] ΑΠΟΡΡΙΨΗ: 1.500m³/h (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ : 15.3mm[Y] ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ : 400mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : GREE FHBD-D10-46EA
	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ (VAM) ΑΠΟΔΟΣΗ: 70%+ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 64% ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ: 2.000m³/h ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ: 200Pa ΑΠΟΡΡΙΨΗ: 2.000m³/h (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ : 15.3mm[Y] ΑΠΟΡΡΙΨΗ: 2.000m³/h (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ : 15.3mm[Y] ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ : 400mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : GREE FHBD-D20-46EA
GFH-42K3F	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SPLIT 42.000 BTU/H ΚΑΣΕΤΑ-ΑΡΥΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΑΛΙΤΗ (ΜΕ ΑΝΤΙΑ ΑΝΥΨΗΣΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ) ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ : 7.000m³/h ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ : 150Pa ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ : ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ : 50m / 30m ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ : 180W ΥΨΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ : 290mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : GREE GFH(K)3F
GFH-48K3F	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SPLIT 48.000 BTU/H ΚΑΣΕΤΑ-ΑΡΥΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΑΛΙΤΗ (ΜΕ ΑΝΤΙΑ ΑΝΥΨΗΣΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ) ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ : 7.500m³/h ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ : 150Pa ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ : ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ : 50m / 30m ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ : 180W ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : GREE GFH(K)3F
GFH-60K3F	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SPLIT 60.000 BTU/H ΚΑΣΕΤΑ-ΑΡΥΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΑΛΙΤΗ (ΜΕ ΑΝΤΙΑ ΑΝΥΨΗΣΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ) ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ : 9.000m³/h ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ : 150Pa ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ : ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ : 50m / 30m ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ : 180W ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : GREE GFH(K)3F
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΑΗΚΟΑΝΗΜΑΤΟΝ)
	ΑΣΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (ΒΑΡΕΛΑΚΙ)
	ΦΥΡΤΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
	ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡ- ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΕΡΑΓΟΓΟΙ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ FIRE DAMPER (ΒΑΛΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΔΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ).
2. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΕΡΑΓΟΓΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ 16cm ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ FIRE DAMPER, ΘΑ ΕΠΙΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΜΕΣΩ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ FIRE DAMPER.
3. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΕΡΑΓΟΓΟΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ 16cm ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ FIRE DAMPER ΘΑ ΕΠΙΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ 1m ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.
4. Οι ΕΙΣΟΤΡΗΚΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ.
5. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ FCU/VRV/SPLIT ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΦΥΛΤΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΝΕΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ.
6. ΕΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΕΡΑΓΟΓΟΙ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΜΟΣΤΕ ΔΙΑΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΟΛΩΝ/ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ.
7. ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΔΡΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΝΗΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (ΕΛΑΤΗΡΙΑ, SILOMER, Κ.Λ.Π.).
8. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟ ΗΜΑΦΕΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΟΛΟΝΕΣ, ΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΟΚΟΥς).
9. ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΟΓΟΙ ΚΑΜΠΤΕΣΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ. (TYPOY: SONODEC)
10. ΟΛΑ ΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΟΓΟΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ (ΟΧΙ ΠΑΛΑΤΣΕΣ ΔΕΜΑΤΙΑ, κλπ) ΑΝΑ 1m. ΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΕΡΑΓΟΓΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ13180 (ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΡΟΗΣ).
11. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
12. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΕΜΩΝ-ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΗ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΟΣΩΝΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ, Οι ΑΑΜΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΝΤΑΙ ΕΛΑΦΡΟΜΕΣΕΣ.
13. ΚΑΘΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SPLIT/MULTI/VRV/FCU/ΑΜΜΑΝΗΜ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΙΛΤΡΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΚΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟΦΟΡΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΑΣΤΑΤΗ ΑΕΡΑΓΟΓΟΝ.
14. ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, κλπ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ABAKAΚ, ΙΒΑΚΟΝΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΑΜΑΝΕΣ ΠΤΟΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ (π.χ. "ΟΜΑΚΕΣ" ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕ R=1.0xD, "ΟΜΑΚΑ" ΑΝΕΦΟΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45ο, κλπ).
15. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΛΟΚΑ ΑΥΤΟΝΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΚΛΠ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ.
16. Η ΕΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΧΡΗΣΗ "ΤΣΕΡΚΟΥ" Η "ΤΙΒ ΧΡΑΝΑ".
17. Οι ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ.
18. Οι ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ Οι ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗς ΑΕΡΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΕΧΕΔΙΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΔΛΕΞΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΚΟΣΕΣ ΑΝΤΕΤΟΧΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΥΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΤΕΙΟΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΟΣΤΕ ΝΑ Γ'ΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΘΕΤΕ ΝΑ Γ'ΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ.
19. ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 70 mm ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 25cm ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΕΡΑΓΟΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ +5cm. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΝΕΒΟΥ, κλπ.
20. Η ΕΤΗΡΙΟΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΒΙΔΕΣ, Κ.Λ.Π. ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΑΙΡΕΓΟΥΝΟΤΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ.
21. Οι ΕΠΑΝΩ ΤΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΒΙΔΕΣ, Κ.Λ.Π. ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΑΙΡΕΓΟΥΝΟΤΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ.
22. Οι ΑΠΟΡΡΗΕΙΣ ΚΙΒΩΝΑΜΕΝΕΣΤΗΡΟΝ/ΑΜΑΧΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΘΑ Γ'ΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΕΣ "ΛΑΜΟΥ ΧΗΛΑΣ" ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ.
23. ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΕΝΟΣΗΝ Η/ΚΑΙ ΑΝΟΥΣΕ ΡΥΠΟΥΣ, ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΠΗΓΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΥ ΕΚΟΥΝ Η/ΚΑΙ ΑΝΟΥΣΕ ΡΥΠΟΥΣ, ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΠΗΓΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΥ ΕΚΟΥΝ Η/ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΕΣΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ.
24. ΓΕΤΟΝΙΚΕΣ ΓΑΡΑΛΛΑΝΕΣ ΟΔΕΥΣΕΣ ΠΑΝΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΑ ΜΟΝΟΝΟΝΤΑΙ ΣΕΙΩΡΕΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΑΙΩΡΕΣ ΠΕΡΙΦΟΙΧΙΑ.
25. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΝΕΓΙΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΕΣΤΩ Η ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΠΕΤΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5m. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ, ΤΟΤΕ Οι ΑΠΟΡΡΗΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΝΟΜΟΗ ΘΕΣΗ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΟΕΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ (BOOSTER).
26.