



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, 15.09.2023

Αριθμ. πρωτ.: 11391

Αριθμός Απόφασης **181/2023**

Απόσπασμα από το πρακτικό της 23^{ης}/ 15.09.2023 κατεπείγουσας συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

Η Οικονομική Επιτροπή, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Παρασκευή 15.09.2023** και ώρα **08:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **11315/14.09.2023** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της **14.09.2023**.

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα, καθώς και του Αντιπροέδρου Ιωάννη Αγγελάκα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. **1/2022 (ΑΔΑ: 655ΕΩ6Ι-8Λ4)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, στη συνεδρίαση προεδρεύει το μέλος της Επιτροπής Χρήστος Σκαρκάλης ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά την εκλογή του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

1. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Προεδρεύων)
2. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
3. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
4. Σμυρλής Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος¹
5. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος²

Απόντες

6. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
7. Αγγελάκας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
9. Τσιώνης Αστέριος, μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η Αθανασία Μπαρτζώκα, προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Προεδρεύων ανέφερε τα εξής:

Με το άρθρο 75 παρ. 3 και 6 του ν.3852/10 (Α'87) ορίζονται τα εξής:

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της, ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

¹ Αναπλήρωσε τον Αστέριο Τσιώνη.

² Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.

5. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. **Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαινεται για το κατεπείγον των θεμάτων».**

Στην πρόσκληση που μας έχει επιδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του ν.3852/10 αναφέρεται ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

«Στον Δήμο Αγιάς, όπως και σε όλη την Θεσσαλία, από τις 04-09-2023 επικρατούν έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων του κυκλώνα «DANIEL» που έπληξαν την περιοχή. Τα προβλήματα και οι ζημιές που προκάλεσε αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο είναι ανυπολόγιστες.

Ο Δήμος Αγιάς προχώρησε στην διαδικασία ανάθεσης έργων και προμηθειών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα και σύμφωνα με την Πρόσκληση για χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για το Δήμο Αγιάς και την ΔΕΥΑ Αγιάς.

Με το από 13-09-2023 ηλεκτρονική αλληλογραφία του Υπ. Εσωτερικών ως **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ** σε συνέχεια της πρόσκλησης αναφορικά με την θεομηνία «DANIEL», μας γνωστοποιούν ότι θα πρέπει να αναρτηθούν άμεσα και απευθείας στην πλατφόρμα ΟΠΣ τα τεχνικά δελτία για να δρομολογηθεί άμεσα η διαδικασία χρηματοδότησης.

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη σχετικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση των βλαβών από τις φυσικές καταστροφές και για την υποβολή των προτάσεων στην πλατφόρμα ΟΠΣ για την χρηματοδότηση των πράξεων».

Για τους παραπάνω λόγους σας καλώ να χαρακτηρίζουμε κατεπείγουσα τη συνεδρίαση και να αποφασίσουμε για το κατεπείγον των θεμάτων της.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Χαρακτηρίζουμε τη συνεδρίαση **ως κατεπείγουσα** και **εγκρίνουμε** τη συζήτηση των θεμάτων της με τη μορφή του κατεπείγοντος για τους λόγους που προαναφέρονται.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 3^ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» του «*ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ*», στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 73601/07-09-2023 Πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_22 Φ Κ_2 Α/Α ΟΠΣ : 7283) με τίτλο: «*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΙΙ)*» για τη χρηματοδότηση της πράξης: «*ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ*».

Το θέμα εισηγήθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Η Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ δημοσίευσε την υπ' αριθ. 73601/07-09-2023 (ΑΔΑ: Ρ1ΟΚ46ΜΤΛ6-ΞΛΖ) Πρόσκληση με κωδικό: Π86_22 Φ Κ_2 Α/Α ΟΠΣ : 7283 με τίτλο: «*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΙΙ)*», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» του «*ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ*», απευθυνόμενη στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης της τροποποιημένης πρόσκλησης, για την υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων χρηματοδότησης, για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω άξονα Προτεραιότητας του ΤΠΑ.

Η πρόσκληση αφορά στην πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από κάθε είδους φυσική καταστροφή ένεκα σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, παγετώνων κλπ. σε υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε **59.410.000,00 €**.

Οι παρεμβάσεις οι οποίες δύναται να χρηματοδοτηθούν συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά:

- 1) Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών φυσικών καταστροφών.
- 2) Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές στις υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και όχι σε έργα νέων βελτιωμένων υποδομών.
- 3) Προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή τεχνικού ή άλλου υλικού εξοπλισμού.
- 4) Πάσης φύσεως έξοδα που σχετίζονται ευθέως μ' αυτά.

Κάθε **δυνητικός δικαιούχος** που εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα χρηματοδότησης της τροποποιημένης πρόσκλησης έχει δικαίωμα **υποβολής μιας μόνο πρότασης** η οποία θα εξειδικεύεται σε υποέργα στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Η χρηματοδότηση για την ΔΕΥΑ Αγιάς ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ΠΣ ΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://logon.ops.gr/> **έως, αποκλειστικά, την 29/12/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης).**

Η ΔΕΥΑ Αγιάς αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου του “*DANIEL*” που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στις υποδομές καθώς και στην πρόληψη νέων πλημμυρικών φαινομένων για την αποφυγή κινδύνων στις επόμενες βροχοπτώσεις, προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «*ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ*».

Δεδομένου ότι η ΔΕΥΑ Αγιάς δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β΄ 1386), προτείνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αγιάς, ο οποίος θα αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν, ως Φορέας Υλοποίησης της πράξης: «*ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ*» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Πιο αναλυτικά, η πράξη «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ**» περιλαμβάνει τέσσερα υποέργα όπως περιγράφονται παρακάτω:

- **Υποέργο 1: «Μεταφορικός αγωγός ύδρευσης Μελιβοία - Βελίκα»** με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00€. Το έργο αφορά στην κατασκευή υδρευτικού μεταφορικού αγωγού από τις πηγές Ντάφη στον οικισμό Μελιβοία έως την δεξαμενή αποθήκευσης του οικισμού Βελίκας. Ο αγωγός είναι διατομής 125 χιλ, κλάσης αντοχής 16 ατμ (SDR 11) και έχει μήκος 6445,04 μ. Οι πηγές Ντάφη βρίσκονται νότια από τον οικισμό Μελιβοία και σε απόσταση 80.0 m από αυτόν. Η δεξαμενή της Βελίκας έχει χωρητικότητα 1000 μ³ και βρίσκεται σε απόσταση 950 μ δυτικά του οικισμού. Ο αγωγός θα μεταφέρει ποιοτικό υδρευτικό νερό στην δεξαμενή της Βελίκας χωρίς να υποβαθμιστεί η υδρευτική επάρκεια στον οικισμό της Μελιβοίας τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ύδρευση όλων των παραλιακών οικισμών στο μέλλον από θεομηνίες. Οι φυσικές καταστροφές παρατηρήθηκε ότι δημιουργούν πληθώρα προβλημάτων στον υδροφόρα ορίζοντα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με την μεταβολή των φυσικό χημικών παραμέτρων του νερού από αλλαγή αλκαλικότητας εδάφους, μικροβιολογική μόλυνση του νερού ή και ηλεκτροχημικού δυναμικού σε συνδυασμό με την διαβρωτικότητα του νερού. Η δεξαμενή της Βελίκας υδροδοτείται από γεώτρηση που αντλεί νερό από χαμηλά σημεία του υδροφόρα ορίζοντα ενώ οι πηγές Νταφή βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από τα 400μ στις παρυφές του Κισσάβου με επαρκές ποσοτικό και ποιοτικό νερό.
- **Υποέργο 2: «Κατασκευή υδρομάστευσης και αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης προς Μεγαλόβρυσο»** με συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00€. Το έργο αφορά στην κατασκευή υδρομάστευσης και υδρευτικού μεταφορικού αγωγού από τις πηγές «Μεγάλη Βρύση» έως την δεξαμενή αποθήκευσης του οικισμού Μεγαλοβρύσου. Ο αγωγός είναι διατομής 125 χιλ, κλάσης αντοχής 16 ατμ (SDR 11) και έχει μήκος 500 μ. περίπου. Οι πηγές «Μεγάλη Βρύση» βρίσκονται ανάντι από τον οικισμό Μεγαλόβρυσο και ο αγωγός θα μεταφέρει ποιοτικό και ποσοτικό υδρευτικό νερό στην δεξαμενή του Μεγαλοβρύσου, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ύδρευση του οικισμού στο μέλλον από θεομηνίες, καθώς δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της γεώτρησης με κίνδυνο ο οικισμός να μένει χωρίς υδροδότηση.
- **Υποέργο 5: «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης κατόπιν της θεομηνίας "DANIEL"»** με συνολικό προϋπολογισμό 40.000,00€. Το υποέργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών των Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης που υπέστησαν κατά την διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι εργασίες αποσκοπούν στην άρση βλαβών, ζημιών και επικίνδυνων καταστάσεων των ηλεκτρικών πινάκων όπως καμένες ασφάλειες, κατεστραμμένα ρελέ, χρονοδιακόπτες, βραχυκλώματα ή διακόπτες καλωδίων κλπ.
- **Υποέργο 4: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην Αγιά»** συνολικού ποσού 40.000,00€. Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Μεταξοχωρίου στην Αγιά από την θέση του Γυμνασίου Αγιάς ως το ποταμό «Άμοιρο» καθώς και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων καθέτων δρόμων επί του τμήματος αυτού ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή απορροή των υδάτων, να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα και να θωρακιστούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1. περ. η' του Ν. 3852/2012

«1.Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

.....

η) *Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιοδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.»*

Κατόπιν των ανωτέρω: εισηγούμαι με απόφασή σας:

1. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» του «**ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**», στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 73601/07-09-2023 Πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_22 Φ Κ_2 Α/Α ΟΠΣ: 7283) με τίτλο: «**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΙΙ)**» για τη χρηματοδότηση της πράξης: «**ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ**», προϋπολογισμού **300.000,00€** με ΦΠΑ 24%, που περιλαμβάνει το παρακάτω υποέργο:
 - **Υποέργο 1: «Μεταφορικός αγωγός ύδρευσης Μελιβοία - Βελίκα»** με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00€. Το έργο αφορά στην κατασκευή υδρευτικού μεταφορικού αγωγού από τις πηγές Ντάφη στον οικισμό Μελιβοία έως την δεξαμενή αποθήκευσης του οικισμού Βελίκα. Ο αγωγός είναι διατομής 125 χιλ, κλάσης αντοχής 16 ατμ (SDR 11) και έχει μήκος 6445,04 μ. Οι πηγές Ντάφη βρίσκονται νότια από τον οικισμό Μελιβοία και σε απόσταση 80.0 m από αυτόν. Η δεξαμενή της Βελίκα έχει χωρητικότητα 1000 μ³ και βρίσκεται σε απόσταση 950 μ δυτικά του οικισμού. Ο αγωγός θα μεταφέρει ποιοτικό υδρευτικό νερό στην δεξαμενή της Βελίκα χωρίς να υποβαθμιστεί η υδρευτική επάρκεια στον οικισμό της Μελιβοίας τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ύδρευση όλων των παραλιακών οικισμών στο μέλλον από θεομηνίες. Οι φυσικές καταστροφές παρατηρήθηκε ότι δημιουργούν πληθώρα προβλημάτων στον υδροφόρα ορίζοντα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με την μεταβολή των φυσικό χημικών παραμέτρων του νερού από αλλαγή αλκαλικότητας εδάφους, μικροβιολογική μόλυνση του νερού ή και ηλεκτροχημικού δυναμικού σε συνδυασμό με την διαβρωτικότητα του νερού. Η δεξαμενή της Βελίκα υδροδοτείται από γεώτρηση που αντλεί νερό από χαμηλά σημεία του υδροφόρα ορίζοντα ενώ οι πηγές Νταφή βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από τα 400μ στις παρυφές του Κισσάβου με επαρκές ποσοτικό και ποιοτικό νερό.
 - **Υποέργο 2: «Κατασκευή υδρομάστευσης και αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης προς Μεγαλόβρυσο»** με συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00€. Το έργο αφορά στην κατασκευή υδρομάστευσης και υδρευτικού μεταφορικού αγωγού από τις πηγές «Μεγάλη Βρύση» έως την δεξαμενή αποθήκευσης του οικισμού Μεγαλοβρύσου. Ο αγωγός είναι διατομής 125 χιλ, κλάσης αντοχής 16 ατμ (SDR 11) και έχει μήκος 500 μ. περίπου. Οι πηγές «Μεγάλη Βρύση» βρίσκονται ανάντι από τον οικισμό Μεγαλόβρυσο και ο αγωγός θα μεταφέρει ποιοτικό και ποσοτικό υδρευτικό νερό στην δεξαμενή του Μεγαλοβρύσου, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ύδρευση του οικισμού στο μέλλον από θεομηνίες, καθώς δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της γεώτρησης με κίνδυνο ο οικισμός να μένει χωρίς υδροδότηση.
 - **Υποέργο 5: «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης κατόπιν της θεομηνίας "DANIEL"»** με συνολικό προϋπολογισμό 40.000,00€. Το υποέργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών των Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης που υπέστησαν κατά την διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι εργασίες αποσκοπούν στην άρση βλαβών, ζημιών και επικίνδυνων καταστάσεων των ηλεκτρικών πινάκων όπως καμένες ασφάλειες, κατεστραμμένα ρελέ, χρονοδιακόπτες, βραχυκυκλώματα ή διακόπτες καλωδίων κλπ.
 - **Υποέργο 4: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην Αγιά»** συνολικού ποσού 40.000,00€. Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Μεταξοχωρίου στην Αγιά από την θέση του Γυμνασίου Αγιάς ως το ποταμό «Άμοιρο» καθώς και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων καθέτων δρόμων επί του τμήματος αυτού ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή απορροή των υδάτων, να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα και να θωρακιστούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες.
2. Να αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής στο «**ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: Π86_22 Φ Κ_2 Α/Α ΟΠΣ: 7283 με τίτλο: «**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΙΙ)**», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων».

3. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγίας Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

Ακολούθησε τοποθέτηση:

Ο **Ιωάννης Αναστασίου** είπε ότι: «*Το Υποέργο 1: “Μεταφορικός αγωγός ύδρευσης Μελιβοία – Βελίκα” και το Υποέργο 2: “Κατασκευή υδρομάστευσης και αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης προς Μεγαλόβρυσο” δεν αποτελούν έργα προτεραιότητας την τρέχουσα περίοδο της θεομηνίας “DANIEL”. Θα καταμηφίσω ως προς αυτά».*

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ζ' και η' του ν. 3852/2010 (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- την υπ' αρ. 73601/07-09-2023 ([ΑΔΑ: Ρ1ΟΚ46ΜΤΛ6-ΞΛΖ](#)) Πρόσκληση της Διεύθυνσης **Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ**, με κωδικό: **Π86_22 Φ Κ_2 Α/Α ΟΠΣ : 7283** με τίτλο: «*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ (II)*», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «*Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων*» του «*ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ*», που απευθύνεται στους **ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού** και στις **Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)**,
- το με αριθμό πρωτόκολλου Α2033/18-10-2022 ([ΑΔΑ: ΨΦ5046ΝΠΠΘ-55Ο](#)) Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με τίτλο: «*2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”.*»,
- τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία «**DANIEL**»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «*Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων*» του «*ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ*», στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 73601/07-09-2023 Πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_22 Φ Κ_2 Α/Α ΟΠΣ: 7283) με τίτλο: «*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ (II)*» για τη χρηματοδότηση της πράξης: «*ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ*», προϋπολογισμού **300.000,00€** με ΦΠΑ 24%, που περιλαμβάνει το παρακάτω υποέργο:

- **Υπόεργο 1: «Μεταφορικός αγωγός ύδρευσης Μελιβοία - Βελίκα»** με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00€. Το έργο αφορά στην κατασκευή υδρευτικού μεταφορικού αγωγού από τις πηγές Ντάφη στον οικισμό Μελιβοία έως την δεξαμενή αποθήκευσης του οικισμού Βελίκας. Ο αγωγός είναι διατομής 125 χιλ, κλάσης αντοχής 16 ατμ (SDR 11) και έχει μήκος 6445,04 μ. Οι πηγές Ντάφη βρίσκονται νότια από τον οικισμό Μελιβοία και σε απόσταση 80.0 m από αυτόν. Η δεξαμενή της Βελίκας έχει χωρητικότητα 1000 μ³ και βρίσκεται σε απόσταση 950 μ δυτικά του οικισμού. Ο αγωγός θα μεταφέρει ποιοτικό υδρευτικό νερό στην δεξαμενή της Βελίκας χωρίς να υποβαθμιστεί η υδρευτική επάρκεια στον οικισμό της Μελιβοίας τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ύδρευση όλων των παραλιακών οικισμών στο μέλλον από θεομηνίες. Οι φυσικές καταστροφές παρατηρήθηκε ότι δημιουργούν πληθώρα προβλημάτων στον υδροφόρα ορίζοντα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με την μεταβολή των φυσικό χημικών παραμέτρων του νερού από αλλαγή αλκαλικότητας εδάφους, μικροβιολογική μόλυνση του νερού ή και ηλεκτροχημικού δυναμικού σε συνδυασμό με την διαβρωτικότητα του νερού. Η δεξαμενή της Βελίκας υδροδοτείται από γεώτρηση που αντλεί νερό από χαμηλά σημεία του υδροφόρα ορίζοντα ενώ οι πηγές Νταφή βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από τα 400μ στις παρυφές του Κισσάβου με επαρκές ποσοτικό και ποιοτικό νερό.
- **Υπόεργο 2: «Κατασκευή υδρομάστευσης και αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης προς Μεγαλόβρυσο»** με συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00€. Το έργο αφορά στην κατασκευή υδρομάστευσης και υδρευτικού μεταφορικού αγωγού από τις πηγές «Μεγάλη Βρύση» έως την δεξαμενή αποθήκευσης του οικισμού Μεγαλοβρύσου. Ο αγωγός είναι διατομής 125 χιλ, κλάσης αντοχής 16 ατμ (SDR 11) και έχει μήκος 500 μ. περίπου. Οι πηγές «**Μεγάλη Βρύση**» βρίσκονται ανάντι από τον οικισμό Μεγαλόβρυσο και ο αγωγός θα μεταφέρει ποιοτικό και ποσοτικό υδρευτικό νερό στην δεξαμενή του Μεγαλοβρύσου, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ύδρευση του οικισμού στο μέλλον από θεομηνίες, καθώς δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της γεώτρησης με κίνδυνο ο οικισμός να μένει χωρίς υδροδότηση.
- **Υπόεργο 5: «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης κατόπιν της θεομηνίας "DANIEL"»** με συνολικό προϋπολογισμό 40.000,00€. Το υπόεργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών των Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης που υπέστησαν κατά την διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι εργασίες αποσκοπούν στην άρση βλαβών, ζημιών και επικίνδυνων καταστάσεων των ηλεκτρικών πινάκων όπως καμένες ασφάλειες, κατεστραμμένα ρελέ, χρονοδιακόπτες, βραχυκυκλώματα ή διακόπτες καλωδίων κλπ.
- **Υπόεργο 4: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην Αγιά»** συνολικού ποσού 40.000,00€. Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Μεταξοχωρίου στην Αγιά από την θέση του Γυμνασίου Αγιάς ως το ποταμό «Άμοιρο» καθώς και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων καθέτων δρόμων επί του τμήματος αυτού ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή απορροή των υδάτων, να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα και να θωρακιστούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες.

2. **Αποδεχόμαστε** τους όρους συμμετοχής στο «**ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: Π86_22 Φ Κ_2 Α/Α ΟΠΣ: 7283 με τίτλο: «**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΙΙ)**», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «**Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων**».

3. **Εξουσιοδοτούμε** το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

Καταγίφισε ο Ιωάννης Αναστασίου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **181/2023**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας